

Calitate apă distribuită
Știuca
Februarie 2019

Nr. crt.	Parametru chimic și microbiologic	*CMA	UM	Valoare determinată
1	Amoniu	0,50	mg/l	0,15
2	Conductivitate	2500	μS/cm	752
3	Duritate totală	minim 5	°G	18
4	Fier	200	μg/l	14
5	Mangan	50	μg/l	8
6	Nitrați	50	mg/l	1
7	Nitriți	0,50	mg/l	0,01
8	pH	6,5 ÷ 9,5	unități de pH	7,5
9	Turbiditate	≤ 5	UNT	1
10	Bacterii coliforme	0	nr./100 ml	0
11	Enterococi	0	nr./100 ml	0
12	Escherichia coli	0	nr./100 ml	0

* concentrația maximă admisă conform legislației

